ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr SE/01/12/09

Ważne do:	07.12.2019	
Budynek oceniany:		
Rodzaj budynku	wielorodzinny	
Adres budynku	30-392 Kraków, ul. Bunscha 20	
Całość/Część budynku	Całosc	
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytku	2009	
Rok budowy instalacji	2009	
Liczba lokali mieszkalnych	77	
Powierzchnia użytkowa (A_f, m^2)	5625,44	
Cel wykonania świadectwa	• budynek nowy	L budynek istniejący
	L najem/sprzedaż	L rozbudowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną[1)]

EP - budynek oceniany



Budynek nowy wg wymagań WT2008

Budynek modernizowany wg wymagań WT2008:

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT20082)

Zapotrzebowanie na energię pierwotna (EP)		Zapotrzebowanie na energię koncowa (EK)	
Budynek oceniany	149,3 kWh/(m^2rok)	Budynek oceniany	132,2 kWh/(m^2rok)
Budynek wg WT2008	158,5 kWh/(m^2rok)		

1)Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie porównania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody u|ytkowej (efektywnosc całkowita) z odpowiednia wartoscia referencyjna.

2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pózn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja Kraków Balice oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporządzający świadectwo:

Imię i nazwisko: mgr inż. WIESŁAW JĘDRZEJCZYK

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru:

BPP 332/82IA-PMK-8/02/WM

Data wystawienia: 07-12-2009

Data 7.12.2009 Pieczątka i podpis

mgr inż. elektryk
uprawniony do projektowania, projektowania, wykonywania, pomiarów sieci i instalacji elektroenergetycznych, bez ograniczenia napięcia
[illegible] uprawn. BPP 332/82/A PMK-WM/AD713/8/02
[illegible] uprawn. SEP-4-OKR-EłB-do 110kV
[illegible], R&H, MOLEX, IBMACS, AMP, WAGO

Egz. 1/2